

TS KT_0749

Výměna průchodek, podpěrných izolátorů, svodů VN za Alpasovinu

Výměna uzemnění TS, osazení kulových bodů VN

Výměna RNN za nový RST 7 vývodů ZT10, úprava okna pro RST

Trafo stávající, propoj na trafo 2xAYKY 3x240+120

Střecha již vyměněna včetně hromosvodu - zůstane bez zásahu

Výměna větr. mřížek, dvěří včetně natření, římsy oplechovat

Očištění, odmaštění, oprava kov. konstrukcí, demontáž nepotřebného

Kolem TS nový okapový chodník, odizolace TS, úprava terénu


Vybourání a opětovná oprava betonové podlahy

Oprava a nátěr vnějších a vnitřních omítek

Výměna světlíků, osazení mřížek proti rozbití

Nová vnitřní elektroinstalace - osvětlení obou podlaží

- STAVEBNÍ POZEMEK JE PROSTOR 1m NA KAŽDOU STRANU OD PROJEKTOVANÉ TRASY KABELŮ NEBO VEDENÍ
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA VN: 3 ~ 50Hz, 22 kV, IT
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NN: 3 PEN ~ 50Hz, 230/400V, TN-C
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE PNE 33 0000-1 - samočinným odpojením od zdroje v soustavě NN, zemněním v sítích kde není přímo uzemněný střed zdroje v soustavě VN
- PROSTŘEDÍ: dle PNE 33 0000-2, čl. 4.2.1, tab. 6 - standardní vnější vlivy, prostor VI, venkovní, nebezpečný

Kreslil: Ing. Podaný	Projektant: Ing. Podaný	Zodp. projektant: Ing. Podaný	 MARTIA [®] AKCIOVÁ SPOLEČNOST MARTIA a.s. Mezi 2854/4, 400 II Ústí nad Labem tel.: 475 650 111, fax: 475 650 999 e-mail: martia@martia.cz www.martia.cz Registrace: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 866
Investor stavby: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín			
Místo stavby: Myslív	Kraj: Plzeňský		Zak. číslo MARTIA: D210058
Název stavby: Myslív OBEC, KT_0749 - DTS oprava trafostanice			Zak. číslo ČEZ: IE-12-0008666
Obsah výkresu: Výkres montáže			Datum: 06/2022
Měřítko: 1:500			Oddělení: 510
			Stupeň dok.: PDS
			Číslo paré: